

ফরম 'ট'

[বিধি ১১০ ও এর উপ-বিধি(২) দ্রষ্টব্য]

এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের নিরাপত্তা যাচাই এবং পরীক্ষন ছক

- ১। গ্যাসাধারটির গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ক্রমিক নম্বর, পরীক্ষণ তারিখ, ধারণক্ষমতা ইত্যাদি সম্বলিত ডাটা প্লেট সংযুক্ত আছে কী না
- ২। গ্যাসাধারটি উপযুক্ত ভিতের উপর স্থাপন করা হইয়াছে কী না এবং ভিতের চতুরদিকে ঘাস, আবর্জনা ইত্যাদি আছে কী না
- ৩। এলপিজি পাম্পের বাইপাস ভালভ লিক ফি ও ভালভ অবস্থায় আছে কী না
- ৪। জরুরী বন্ধকরণ সুইচ প্রতিক্ষেত্রে আলাদাভাবে কার্যক্রম কী না
- ৫। স্থাপনায় প্রকৃতভাবেই গ্যাস নিঃসরণ যাচাই করা হইয়াছে কী না
- ৬। ডিসপেন্সারের হোস পাইপ, প্রোবস এবং গেজ নিরাপদ অবস্থায় আছে কী না
- ৭। সর্বোচ্চ পূরণ চাপ অনুমোদিত সীমার মধ্যে (২৫০ পিএসআই) আছে কী না
- ৮। মজুদ আধারের গায়ে সংযুক্ত চাপ প্রশমন ভালভ অনুমোদিত ধরনের ও কার্যকর কী না
- ৯। জরুরী বন্ধকরণ ভালভ কার্যকর আছে কী না
- ১০। আধারের গায়ে সংযুক্ত তাপ ও চাপ পরিমাপক গেজগুলি সঠিকভাবে কাজ করে কী না
- ১১। সতর্কবাণী/প্রতীক দৃশ্যমান স্থানে যথোপযুক্তভাবে প্রদর্শিত আছে কী না
- ১২। প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষিত এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত কী না
- ১৩। গ্যাস গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে কী না
- ১৪। পরিদর্শন সনদ প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত কী না
- ১৫। নির্দিষ্ট সময় অমত্মর অমত্মর নিরাপত্তা যাচাই লগ বইয়ে সংরক্ষণ করা হয় কী না