

ফরম চ

[সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ৭৮ (২) দ্রষ্টব্য]

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন মেয়াদান্তে নিরাপত্তা যাচাই এবং পরীক্ষন ছক

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| ১। | কমপ্রেসারের বিচ্ছিন্নকরণ চাপ যাচাই করা হইয়াছে কী না | <input type="checkbox"/> |
| ২। | জরংরী বন্ধকরণ সুইচ প্রতিক্ষেত্রে আলাদাভাবে কার্যক্ষম কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৩। | স্থাপনায় প্রকৃতভাবেই গ্যাস নিঃসরণ হয় কী না যাচাই | <input type="checkbox"/> |
| ৪। | ডিস্পেন্সারের হোজ পাইপ, প্রস্তুত এবং গেজ নিরাপদ অবস্থায় আছে কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৫। | সর্বোচ্চ পুরণ চাপ ২০০ কেজি/বর্গ সেমিঃ কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৬। | সর্তকবানী/প্রতীক দৃশ্যমান স্থানে যথোপযুক্তভাবে প্রদর্শিত কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৭। | প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষিত এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৮। | গ্যাস গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে কী না | <input type="checkbox"/> |
| ৯। | পরিদর্শন সনদ প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত কী না | <input type="checkbox"/> |
| ১০। | নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরাপত্তা যাচাই লগ বইয়ে সংরক্ষণ করা হয় কী না | <input type="checkbox"/> |